LEGENDA:

čáry katastrální mapy:

- hranice katastrálního území Kočí
- katastrální pozemková hranice
- katastrální obrys budov
- katastrální slučková hranice (vnitřní kresba pozemků)

stávající sítě:

- sdělovací kabel CETIN a. s.
- silový kabel NN nadzemní ČEZ Distribuce a. s.
- silový kabel NN podzemní ČEZ Distribuce a. s.
- silový kabel VN nadzemní ČEZ Distribuce a. s.
- vodovod ve správě VS Chrudim a. s.
- středotlaký plynovod ve správě GasNet, s. r. o. (GridServices, s. r. o.)
- dešťová kanalizace

navržené sítě:

trubní materiál – hladký polypropylen SN 10 (plné žebro)
PP – DN 300 — dimenze potrubí
5.0‰ – 32.63m — délka úseku
sklon úseku
Š1.32 km 0,56973 — staničení šachty
kanalizační šachta
256.25 kóta poklopu šachty
(254.09) kóta dna šachty

- vodovodní přípojka k ČOV
- kabelová podzemní přípojka NN k ČOV

dle územního plánu
plánovaná přeložka I/17

1523 1688 2069 2014 1639 2134 1638 1640 2113 2111 194/1 201/4 201/1 201/3 257/13 257/8 257/9 257/10 257/11 257/7 257/14 147 148 149 150 124/1 124/2 282/1 282/2 1084/2 1029/5 2044 391 1/1 1/17

pole

ČOV
CS

ŠČOV1 250.00 (249.23) (249.20)
ŠČOV2 250.10 (249.60)
ŠČOV3
ŠČOV4 251.50 (249.85)
ŠČOV5 251.50 (249.89)
ŠČOV6 251.50 (250.42)
ŠČOV7 251.50 (250.46)

SKL – DN 300 5.0‰ – 55.00m
SKL – DN 300 5.0‰ – 5.00m
SKL – DN 300 5.0‰ – 37.00m
PP – DN 300 5.0‰ – 20.00m
PP – DN 250 5.0‰ – 17.83m
PP – DN 500 5.0‰ – 15.70m
PP – DN 250 10.0‰ – 50.00m
PP – DN 300

251,70 (+/–0,00) podlaha v přízemí objektu ČOV
251,50 (–0,20) upravený terén u objektu ČOV
258,50 (+6,80) výška hřebene střechy ČOV
250,90 (–0,80) provozní hladina ČOV
250,40 (–1,30) odtok z ČOV

Výústní objekt
3 x 2 m

Kočský potok

Kočí

VB9 km 0,77341
Š1 km 0,02078
VB8 km 0,15597
VB7 km 0,10590
Š3 km 0,08853
VB6 km 0,13046
VB5 km 0,06425
VB4 km 0,02778
VB3 km 0,01878
VB2 km 0,00978
VB1 km 0,00078
VB0 km 0,00000
Š2 km 0,03884
Š4 km 0,19586

Stoka A
PP SN 10 dl. 1 084 m

Stoka A–1
PP SN 10 dl. 150 m

vodovodní přípojka k ČOV
PD d63 (2x) dl. 198 m
86,00

Přípojka NN k ČOV
podzemní kabelová dl. 168 m

7,00 23,00 9,60 6,50 38,30 61,40 20,00 34,30 8,40 23,00 60,00



Zodpovědný projektant	Vypracoval	Technická kontrola
Ing. Lubor Dítě	Ing. Lubor Dítě	Jiří Myslík, DiS.

Kraj: Pardubický — Obec: Kočí (k. ú. Kočí, okres Chrudim)

Investor: Obec Kočí, Kočí 92, 538 61 Kočí

multiAQua
MULTIAQUA S. R. o.
VEVERKOVA 1343
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ
IČO: 60113111 TEL. +420 498 500 359
DIČ: CZ60113111 WWW.MULTIAQUA.CZ

Splašková kanalizace a ČOV Kočí

Koordinační situační výkres 1

Stupeň	DÚŘ
Datum	září 2017
Zakázkové číslo	M17/050
Formát	6 x A4
Měřítko:	1: 500
Číslo přílohy:	C.3.1

Předložená dokumentace je duševním vlastnictvím firmy Multiaqua s.r.o., Hradec Králové